

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Приморскому краю

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Арсеньеву

692337 Приморский край г.Арсеньев ул.Луговая, 29 , тел: 84236140403, e-mail: ond_arsenyev@mchs25.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 8/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 2 «Берёзка» Арсеньевского городского округа,
Заведующая Астахова Инна Петровна

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении проверки от 22 марта 2021 года № 8 и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 30.03.2021 года по 08.04.2021 года проведена плановая / выездная проверка:

Государственный инспектор г. Арсеньева по пожарному надзору Кузьмичев Максим Сергеевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 2 «Берёзка» Арсеньевского городского округа, г.Арсеньев, ул. Ломоносова 78а
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Двери лестничной клетки на 1м этаже в левом крыле не оборудованы устройствами для самозакрывания. п. 24	Правила противопожарного режима в РФ утверждённые Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.	01.08.2021	
2	На противопожарной двери прачечной, отсутствует механизм для её самозакрывания. п. 29 РЕБЕНКА ДЕТСКИЙ САД №2)	Правила противопожарного режима в РФ утверждённые Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.	01.08.2021	
3	На противопожарной двери электрощитовой, отсутствует механизм для её самозакрывания. п. 29	Правила противопожарного режима в РФ утверждённые Постановлением	01.08.2021	

		<i>Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.</i>		
4	<i>На дверях распределительного щита №1 на первом этаже, отсутствуют механизмы для её самозакрывания. п. 29</i>	<i>Правила противопожарного режима в РФ утверждённые Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.</i>	01.08.2021	
5	<i>На дверях распределительного щита №2 на первом этаже, отсутствуют механизмы для её самозакрывания. п. 29</i>	<i>Правила противопожарного режима в РФ утверждённые Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.</i>	01.08.2021	
6	<i>На дверях распределительного щита №3 на первом этаже, отсутствуют механизмы для её самозакрывания. п. 29</i>	<i>Правила противопожарного режима в РФ утверждённые Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.</i>	01.08.2021	
7	<i>Двери лестничной клетки на 1м этаже в правом крыле не оборудованы устройствами для самозакрывания. п. 24 (Правил противопожарного режима в РФ утверждённых Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.)</i>	<i>Правила противопожарного режима в РФ утверждённые Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.</i>	01.08.2021	
8	<i>На двери пищеблока отсутствует табличка с обозначением категории класса пожарной зоны, и категории пожарной опасности. п. 12 (Правил противопожарного режима в РФ утверждённых Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.)</i>	<i>Правила противопожарного режима в РФ утверждённые Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.</i>	01.08.2021	
9	<i>Выключатели и аппараты для отключения электроснабжения складских помещений расположены внутри помещений. (Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре.) п. 293</i>	<i>Правила противопожарного режима в РФ утверждённые Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.</i>	01.08.2021	
10	<i>На двери прачечной отсутствует табличка с обозначением категории класса пожарной зоны, и категории пожарной опасности. п. 12 (Правил противопожарного режима в РФ утверждённых Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.)</i>	<i>Правила противопожарного режима в РФ утверждённые Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.</i>	01.08.2021	
11	<i>Руководитель организации не обеспечил средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на</i>	<i>Правила противопожарного режима в РФ утверждённые Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.</i>	01.12.2021	

	<i>каждого дежурного. п. 30, п. 56</i>			
12	<i>Не определены порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. п.3</i>	<i>Правила противопожарного режима в РФ. п. 6 Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 г. №645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации»</i>	01.08.2021	
13	<i>Отсутствует регламент обслуживания автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения эвакуацией людей при пожаре в здании, утвержденный руководителем. п. 54</i>	<i>Правила противопожарного режима в РФ утверждённые Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.</i>	01.08.2021	
14	<i>Общая инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям п. 393 Правил противопожарного режима в РФ, а именно отсутствует информация о предельных показаниях контрольно измерительных приборов (манометров, термометров и др.) отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв. п. 393</i>	<i>Правила противопожарного режима в РФ утверждённые Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.</i>	01.08.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Государственный инспектор г. Арсеньева по
пожарному надзору*

Кузьмичев Максим Сергеевич

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по
пожарному надзору)

" 8 " апреля 2021 г.



Предписание для исполнения получил:

(Handwritten signature)
(подпись)

" 08 " апреля 2021 г.

(Handwritten signature)
(должность, фамилия, инициалы)