

**Муниципальное дошкольное
образовательное бюджетное
учреждение «Центр развития
ребенка – детский сад № 2
«Берёзка»
Арсеньевского городского
округа**

ул. Ломоносова, 78/А, г. Арсеньев,
Приморский край, 692331
тел./факс: (42361) 3-26-03
E-mail: mdou2@mail.ru
ОГРН 1022500508018
ИНН 2501008815, КПП 250101001

Заместителю главного
государственного инспектора Г.
Арсеньева по пожарному надзору
подполковнику внутренней службы

Барсукову Л.С.

02.08.2021 г. № 24

На № 15 от 09.04.2021 г.

Уважаемый Леонид Сергеевич!

На Ваше представление № 15 от 09.04.2021 г. о выявленных нарушениях требований пожарной безопасности в МДОБУ ЦРР д/с № 2 «Берёзка» сообщаем следующее:

- двери лестничной клетки на 1м этаже в левом крыле оборудованы устройством для самозакрывания;
- на двери прачечной размещена табличка с обозначением категории класса пожарной зоны и категории пожарной опасности;
- двери электрощитовой оборудованы устройством для самозакрывания;
- двери распределительного щита № 1 оборудованы устройством для самозакрывания;
- двери распределительного щита № 2 оборудованы устройством для самозакрывания;
- двери распределительного щита № 3 оборудованы устройством для самозакрывания;
- двери лестничной клетки на 1м этаже в правом крыле оборудованы устройством для самозакрывания;
- на двери пищеблока размещена табличка с обозначением категории класса пожарной зоны и категории пожарной опасности;
- выключатели и аппараты для отключения электроснабжения складских помещений располагаются вне складского помещения;
- на двери прачечной размещена табличка с обозначением категории класса пожарной зоны и категории пожарной опасности;
- дежурный персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара;

Заведующий МДОБУ ЦРР д/с № 2 «Берёзка»



И.П. Астахова

**Муниципальное дошкольное
образовательное бюджетное
учреждение «Центр развития
ребенка – детский сад № 2
«Берёзка»
Арсеньевского городского
округа**

ул. Ломоносова, 78/А, г. Арсеньев,
Приморский край, 692331
тел./факс: (42361) 3-26-03
E-mail: mdou2@mail.ru
ОГРН 1022500508018
ИНН 2501008815, КПП 250101001

Заместителю главного
государственного инспектора Г.
Арсеньева по пожарному надзору
подполковнику внутренней службы

Барсукову Л.С.

02.08.2021 г. № 25

На № 16 от 09.04.2021 г.

Уважаемый Леонид Сергеевич!

На Ваше представление № 16 от 09.04.2021 г. о выявленных нарушениях требований пожарной безопасности в МДОБУ ЦРР д/с № 2 «Берёзка» сообщаем следующее:

- порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определены приказом № 28-а от 09.04.2021 г.;
- 09.04.2021 г. утвержден регламент обслуживания автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения эвакуацией людей при пожаре в здании;
- в инструкцию о мерах пожарной безопасности внесена информация об отсутствии контрольно-измерительных приборов, предельные показания которых могут вызвать пожар или взрыв.

Заведующий МДОБУ ЦРР д/с № 2 «Берёзка»



И.П. Астахова